

**KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan - och bygglagen****Enklare ärenden**

Kontrollplanen upprättas i minst 2 ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Datum då kontrollplanen upprättades: \_\_\_\_\_

<b>FASTIGHET</b>	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress

<b>BYGGHERRE</b>	
Namn/Företag	Organisations-personnummer
Adress	Postadress
Telefon/Mobil	E-post

<b>UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex ventilationsföretag, elektriker, rörläggare)</b>			
<b>Bransch 1:</b> Ventilationsentreprenör	<b>Namn/företag:</b> SYDVENT AB	<b>Org.nr:</b> 556907-0641	<b>Mobilnr:</b> 0733-501 800
<b>Bransch 2:</b>	<b>Namn/företag:</b>	<b>Org.nr:</b>	<b>Mobilnr:</b>
<b>Bransch 3:</b>	<b>Namn/företag:</b>	<b>Org.nr:</b>	<b>Mobilnr:</b>
<b>Bransch 4:</b>	<b>Namn/företag:</b>	<b>Org.nr:</b>	<b>Mobilnr:</b>

<b>PROJEKTBEKRIVNING (kort beskrivning av projektet)</b>	
Installation av FTX-system i En-bostadshus.	

## Kontrollplan utförande

BH=Byggherr KA=kontrollansvarig E=Entreprenör PBL =Plan-och bygglagen BBR= Boverkets byggregler  
BN=Byggnadsnämnden SFK=Sakkunnig funktionskontrollant (OVK)

Kontrollens omfattning samt utförande							
Den kontroll som genomförs ska säkerställa att gällande egenskapskrav i 8 kap. PBL (2010:900) uppfylls tillsammans med föreskrifterna i BBR, vilket sätter ramarna för kontrollen. Enligt 8 kap. 4§ PBL skall följande tekniska egenskaper säkerställas. För denna kontrollplan gäller bland andra följande versioner av övergripande förordningar, lagar och regelverk.							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBL (SFS 2010:900)</li> <li>- PBF (SFS 2011:338)</li> <li>- BBR 28</li> </ul>							
1. Planering och kontroll							
2. Projektering							
3. Hygien, Hälsa och Miljö							
4. Säkerhet vid brand							

1. Planering / kontroll							
Nr	Kontrollpunkter / Aktivitet	Kontroll-leras mot	Kontroll / Dokument	Utförs av (BH, E, KA)	Kontroll-skede	Till BN	
1.1	Anmälan	PBL 9:2	Protokoll	BH	Före start		
1.2	Startbesked	PBL 10:3	Styrande handling	BN	Före start		
2. Projektering							
2.1	VE-installationer	BBR 6:2	Egenkontroll	VE	Protokoll		
3. Hygien, Hälsa & Miljö							
3.1	Luftbehandlings-installationer	VE-ritning	Egenkontroll	VE	Under utförande		
3.2	Luftflödesprotokoll Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	VE-ritning BFS (2001:16) OVK1, med ändringar genom BFS (2017:10) OVK3	Protokoll	VE, SFK	Under utförande	X	
4. Säkerhet vid brand							
4.1	Luftbehandlings-installationer	Gällande Brand-skyddsbeskrivning, enligt BBR 5:533	Egenkontroll	BE	Under utförande och efter att installationen färdigställts	X	

Kontrollansvarigs utlåtande bifogas vid ansökan om slutbesked.

Härmed intygas att samtliga punkter har kontrollerats och godkänts enligt denna kontrollplan.

Med begäran om slutbesked.

Byggherrens underskrift Ort/Datum

Kontrollansvarigs underskrift

Ort/Datum

---



---